

質 疑 回 答 書

工事名 小樽商科大学1号館改修機械設備工事

小樽商科大学管理課施設管理室				
施設管理室長	施設企画係長	施設係長	設備係長	担 当
				

図面番号	質 疑 内 容	図面番号	質 疑 回 答
M-17～19	数量3個と記載がありますが、図面P20～22【M-17～19】と数量の相違が見受けられます。数量は変わらず3個として見てもよろしいのでしょうか。	M-23	M-23図の通り、温度検出器の更新はH5年エリアの3個を対象といたします。